

Kontroller din installation for utætheder.

Gør det til en vane mindst en gang om året at kontrollere for utætheder i husets installation. Dette gøres uden værktøj og tager under 5 minutter.

Sådan gør du:

1. Tryk på måleren til du ser l/h. (fig. 2)
2. Herefter lukkes for den hane der sidder på returledningen til varmekædet, det er den hane der sidder på det koldeste rør, og som ofte har et blå eller sort håndtag. Den findes meget tæt på det sted hvor fjernvarmen kommer ind i huset. (fig. 1)



Fig. 1



Fig. 1



Fig. 2

3. Herefter venter du ca. 2 minutter og aflæser måleren igen, og nu skal den vise 0 l/h (fig. 2). Hvis dette er tilfældet er din installation i huset tæt. Hvis måleren stadig viser en gennemstrømning er dit anlæg utæt og du skal snarest kontakte varmekædet.
4. Efter aflæsningen skal der igen åbnes for hanen til returledningen.

Kontakt venligst værket straks hvis du konstaterer en utæthed.